



CIRCULAR ACLARATORIA N° 2/2022

UOC 118-00

CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA

POR URGENCIA N- 108/2022- UNLP -

EXPEDIENTE 100-11564/2022

Provisión, instalación y servicios para Planta de Litio-Ion

Renglón 5:

SE ACEPTARÁ OFERTA ALTERNATIVA EN ESTE PUNTO:

Para recambio externo, la disposición de un vidrio laminado, fijo y perfectamente sellado contra la panelería, dispuesto en el orificio del cielorraso en el que se emplaza la luminaria. Luego, sobre este, la disposición de la luminaria y la construcción de una caja de protección mecánica por sobre el cielorraso, pero sin requerimiento estricto de estanqueidad.

La Plata, 20/10/2022

Alicia Falcomer

Directora de Compras y Contrataciones

Presidencia UNLP