



## CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIA: 1  
**Tipo:** Aclaratoria  
**Fecha:** 06/02/2023  
**Organismo contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Licitación Pública 1/2023  
**Clase:** De etapa única nacional  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Expediente:** EXP : 100-12678/2022  
**Rubro comercial:** ELECTRICIDAD Y TELEFONIA  
**Objeto de la contratación:** MOTOGENERADOR DE 200KVA

## DESCRIPCIÓN

LPN 1/2023  
ACLARACIONES ANEXO III  
ESPECIFICACIONES TECNICAS

### SENSOR DE APERTURA DE PUERTAS

Si las puertas quedan debidamente cerradas con llave, el requisito de sensores de apertura de puerta no es necesario.

### CONECTIVIDAD REMOTA AL SISTEMA DE CONTROL

Se solicita especificar si el equipo posee esta capacidad, no que se provea ni cotice en esta instancia.

### USO CONTINUO

Se aclara que no debe interpretarse uso continuo en los términos habituales que lo usan los proveedores de generadores. Debe entenderse como al funcionamiento del equipamiento como respaldo de energía de un datacenter que esta alimentado por energía de Red, mediante subestación propia. No es la fuente primaria de energía



---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES