



CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 1
Tipo: Aclaratoria
Fecha: 11/02/2026
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 2/2026
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP : 100-10216/2025
Rubro comercial: CONSTRUCCION
Objeto de la contratación: Provision solado HH

DESCRIPCIÓN

La superficie existente es un contrapiso del tipo RDC (Relleno de Densidad Controlada) el mismo será la sub base del solado a ejecutar.

Deberá desestimarse el uso de mallas del tipo sima, podrá incluirse en la oferta el uso de fibras en el hormigón, a su vez deberán respetarse las juntas de dilatación representadas en los planos.



FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES